

Table des matières

| | page |
|--|------|
| À propos de ce document | 2 |
| Pour votre sécurité | 3 |
| Description du produit | 5 |
| Caractéristiques techniques | 9 |
| Montage | 16 |
| Raccordement à l'alimentation en tension | 22 |
| Protection d'accès | 26 |
| Mise en service avec smartphone/tablette (Bluetooth) | 28 |
| Menu de configuration | 30 |
| Diagnostic et maintenance | 36 |
| Démontage | 45 |
| Annexe | 46 |



Consignes de sécurité pour atmosphères Ex :

Respectez les consignes de sécurité spécifiques pour les applications Ex. Celles-ci font partie intégrante de la notice de mise en service et sont jointes à la livraison de chaque appareil disposant d'un agrément Ex.

Date de rédaction : 2022-09-02

À propos de ce document

Fonction

La présente notice contient les informations nécessaires au montage, au raccordement et à la mise en service de l'appareil ainsi que des remarques importantes concernant l'entretien, l'élimination des défauts, le remplacement de pièces et la sécurité de l'utilisateur. Il est donc primordial de la lire avant d'effectuer la mise en service et de la conserver près de l'appareil, accessible à tout moment comme partie intégrante du produit.

Personnes concernées

Cette mise en service s'adresse à un personnel qualifié formé. Le contenu de ce manuel doit être rendu accessible au personnel qualifié et mis en œuvre.

Symbolique utilisée



Information, remarque, conseil : Ce symbole identifie des informations complémentaires utiles et des conseils pour un travail couronné de succès.



Remarque : ce pictogramme identifie des remarques pour éviter des défauts, des dysfonctionnements, des dommages de l'appareil ou de l'installation.



Attention : le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles.



Avertissement : le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves, voire mortelles.



Danger : le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme aura pour conséquence des blessures corporelles graves, voire mortelles.



Applications Ex

Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières concernant les applications Ex.



Liste

Ce point précède une énumération dont l'ordre chronologique n'est pas obligatoire.



Séquence d'actions

Les étapes de la procédure sont numérotées dans leur ordre chronologique.



Élimination

Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières relatives à l'élimination.

Pour votre sécurité

Personnel autorisé

Toutes les manipulations sur l'appareil indiquées dans la présente documentation ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié, spécialisé et autorisé par l'exploitant de l'installation.

Il est impératif de porter les équipements de protection individuels nécessaires pour toute intervention sur l'appareil.

Utilisation appropriée

Le NivoRadar 7100 est un capteur pour la mesure de niveau continue.

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant le domaine d'application au chapitre " Description du produit".

La sécurité de fonctionnement n'est assurée qu'à condition d'un usage conforme de l'appareil en respectant les indications stipulées dans la notice de mise en service et dans les éventuelles notices complémentaires.

Avertissement contre les utilisations incorrectes

En cas d'utilisation incorrecte ou non conforme, ce produit peut être à l'origine de risques spécifiques à l'application, comme par ex. un débordement du réservoir du fait d'un montage ou d'un réglage incorrects. Cela peut entraîner des dégâts matériels, des blessures corporelles ou des atteintes à l'environnement. De plus, les caractéristiques de protection de l'appareil peuvent également en être affectées.

Consignes de sécurité générales

L'appareil est à la pointe de la technique actuelle en prenant en compte les réglementations et directives courantes. Il est uniquement autorisé de l'exploiter dans un état irréprochable sur le plan technique et sûr pour l'exploitation. L'exploitant est responsable de la bonne exploitation de l'appareil. En cas de mise en œuvre dans des produits agressifs ou corrosifs, avec lesquels un dysfonctionnement de l'appareil pourrait entraîner un risque, l'exploitant a l'obligation de s'assurer du fonctionnement correct de l'appareil par des mesures appropriées.

L'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité contenues dans cette notice, les standards d'installation spécifiques au pays et les règles de sécurité et les directives de prévention des accidents en vigueur.

Des interventions allant au-delà des manipulations décrites dans la notice technique sont exclusivement réservées au personnel autorisé par le fabricant pour des raisons de sécurité et de garantie. Les transformations ou modifications en propre régie sont formellement interdites. Pour des raisons de sécurité, il est uniquement permis d'utiliser les accessoires mentionnés par le fabricant.

Pour votre sécurité

Pour éviter les dangers, il faudra tenir compte des consignes et des signalisations de sécurité apposées sur l'appareil.

La faible puissance d'émission est nettement inférieure aux valeurs limites tolérées sur le plan international. Si l'appareil est utilisé de manière conforme, il ne pourra en émaner aucun risque pour la santé. La bande de la fréquence de mesure figure au chapitre "Caractéristiques techniques".

Mode de fonctionnement - signal radar

La fréquence permet de définir les réglages nationaux spécifiques pour les signaux radar. Le mode de fonctionnement doit impérativement être réglé au début de la mise en service dans le menu de réglage au moyen de l'outil de réglage respectif.



Avertissement !

Un fonctionnement de l'appareil sans la sélection du mode de fonctionnement concerné entraîne une infraction aux dispositions des homologations radiotechniques du pays respectif.

Installation et exploitation aux États-Unis et au Canada

Ces instructions sont exclusivement valides aux États-Unis et au Canada. C'est pourquoi le texte suivant est uniquement disponible en langue anglaise.

Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70).

Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code.

Description du produit

Structure

Compris à la livraison

La livraison comprend :

- Capteur radar
- Fiche d'information " Documents et logiciels" avec :
 - Numéro de série de l'appareil
 - Code QR avec lien pour scan direct
- Fiche d'information " PIN et codes" (sur les versions Bluetooth) avec :
 - Code de jumelage Bluetooth
- Fiche d'information " Access protection" (sur versions Bluetooth) avec :
 - Code de jumelage Bluetooth
 - Code de jumelage Bluetooth de secours
 - Code d'appareil de secours

Le reste de la livraison se compose de :

- Documentation
 - Les " Consignes de sécurité" spécifiques Ex (pour les versions Ex)
 - Agréments radiotechniques
 - Le cas échéant d'autres certificats



Information:

Dans la notice de mise en service, des caractéristiques de l'appareil livrées en option sont également décrites. Les articles commandés varient en fonction de la spécification à la commande.

Domaine de validité de cette notice de mise en service

La présente notice de mise en service est valable pour les versions d'appareil suivantes :

- Version du matériel à partir de la version 1.0.0
- Version du logiciel à partir de 1.2.0

Description du produit

Composants




Fig. 1: Composants du NivoRadar 7100

- 1 Antenne radar
- 2 Raccord process
- 3 Joint process
- 4 Boîtier de l'électronique
- 5 Ventilation / compensation de pression

Plaque signalétique

La plaque signalétique contient les informations les plus importantes servant à l'identification et à l'utilisation de l'appareil.




Fig. 2: Présentation de la plaque signalétique (exemple)

- 1 Type d'appareil
- 2 Espace réservé aux agréments
- 3 Référence de commande
- 4 Caractéristiques techniques
- 5 Symbole pour l'accès Bluetooth
- 6 Code QR pour la documentation de l'appareil

Fonctionnement

Domaine d'application

Le NivoRadar 7100 est un capteur radar destiné à la mesure de niveau continue sans contact. Il est conçu pour la mesure de liquides et de solides en vrac dans la quasi totalité des secteurs industriels.

Description du produit

Principe de fonctionnement

L'appareil émet un signal radar continu à modulation de fréquence par le biais de son antenne. Le signal émis est réfléchi par le produit et reçu sous forme d'écho avec une fréquence modifiée par l'antenne. La modification de la fréquence est proportionnelle à la distance et est convertie en hauteur de remplissage.

Paramétrage

Paramétrage sans fil

Les appareils avec module Bluetooth intégré peuvent être configurés sans fil via un smartphone/tablette (système d'exploitation iOS ou Android).




Fig. 3: Connexion sans fil aux unités de réglage standard avec Bluetooth intégré LE

- 1 Capteur
- 2 Smartphone/tablette

Emballage, transport et stockage

Emballage

Durant le transport jusqu'à son lieu d'application, votre appareil a été protégé par un emballage dont la résistance aux contraintes de transport usuelles a fait l'objet d'un test selon la norme DIN ISO 4180.

L'emballage de l'appareil est en carton non polluant et recyclable. Pour les versions spéciales, on utilise en plus de la mousse ou des feuilles de polyéthylène. Faites en sorte que cet emballage soit recyclé par une entreprise spécialisée de récupération et de recyclage.

Transport

Le transport doit s'effectuer en tenant compte des indications faites sur l'emballage de transport. Le non-respect peut entraîner des dommages à l'appareil.

Inspection du transport

Dès la réception, vérifiez si la livraison est complète et recherchez d'éventuels dommages dus au transport. Les dommages de transport constatés ou les vices cachés sont à traiter en conséquence.

Stockage

Les colis sont à conserver fermés jusqu'au montage en veillant à respecter les marquages de positionnement et de stockage apposés à l'extérieur.

Description du produit

Sauf autre indication, entreposez les colis en respectant les conditions suivantes :

- Ne pas entreposer à l'extérieur
- Entreposer dans un lieu sec et sans poussière
- Ne pas exposer à des produits agressifs
- Protéger contre les rayons du soleil
- Éviter des secousses mécaniques

Température de stockage et de transport

- Température de transport et de stockage voir au chapitre "Annexe - Caractéristiques techniques - Conditions ambiantes"
- Humidité relative de l'air 20 ... 85 %

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Remarque relative aux appareils homologués

Dans le cas des appareils homologués (par ex. avec agrément Ex), ce sont les caractéristiques techniques dans les consignes de sécurité respectives qui s'appliquent. Celles-ci peuvent dévier des données répertoriées ici par ex. au niveau des conditions process ou de l'alimentation tension.

Tous les documents des agréments peuvent être téléchargés depuis notre page d'accueil.

Matériaux et poids

Matériaux, en contact avec le produit

- Antenne, raccord process PVDF
- Joint process ¹⁾ FKM, EPDM

Matériaux, sans contact avec le produit

- Boîtier Plastique PBT (polyester)
- Joins du boîtier Joints toriques (silicone)
- Presse-étoupe PA
- Joint d'étanchéité du presse-étoupe EPDM
- Obturateur du presse-étoupe PA

Poids 0,7 kg (1.543 lbs)

Couples de serrage

Couple de serrage maxi. du raccord à visser 7 Nm (5.163 lbf ft)

Couple de serrage max. pour presse-étoupes NPT et conduits 10 Nm (7.376 lbf ft)

Grandeur d'entrée

Grandeur de mesure La grandeur de mesure est la distance entre le bord de l'antenne du capteur et la surface du produit de remplissage. Le bord de l'antenne est aussi le niveau de référence pour la mesure.

1) Uniquement avec filetage G, EPDM sur appareil avec certificat alimentaire/pharmaceutique

Caractéristiques techniques




Fig. 4: Données relatives à la grandeur d'entrée

- 1 Niveau de référence
- 2 Grandeur de mesure, plage de mesure maxi.

| | |
|---|-----------------------|
| Plage de mesure maxi. ¹⁾ | 8 m (26.25 ft) |
| Plage de mesure recommandée ²⁾ | jusqu'à 5 m (16.4 ft) |
| Distance de blocage ³⁾ | |
| - Modes de fonctionnement 1, 2, 4 | 0 mm (0 in) |
| - Mode de fonctionnement 3 | ≥ 250 mm (9.843 in) |

Phase de mise en marche

Durée de démarrage pour $U_B = 12 \text{ V CC}$, < 15 s
18 V CC, 24 V CC

Courant de démarrage pour temps de mise en route ≤ 3,6 mA




Fig. 5: Durée de démarrage et édition de valeur de mesure

- 1 U_B On
- 2 Temps de mise en route
- 3 Édition de valeur de mesure
- 4 U_B Off

- 1) Indépendamment de l'application et du produit
- 2) Pour les solides en vrac
- 3) En fonction des conditions de mise en œuvre

Caractéristiques techniques

Consommation

| Courant capteur | Tension de service | | |
|-----------------|--------------------|----------|----------|
| | 12 V DC | 18 V DC | 24 V DC |
| ≤ 3,6 mA | < 45 mW | < 65 mW | < 90 mW |
| 4 mA | < 50 mW | < 75 mW | < 100 mW |
| 20 mA | < 245 mW | < 370 mW | < 485 mW |

Grandeur de sortie

| | |
|--|--|
| Signal de sortie | 4 ... 20 mA |
| Plage du signal de sortie | 3,8 ... 20,5 mA (réglage d'usine) |
| Résolution du signal | 0,3 µA |
| Résolution de mesure numérique | 1 mm (0.039 in) |
| Signal défaut sortie courant (réglable) | ≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA, dernière valeur mesurée valide |
| Courant de sortie max. | 22 mA |
| Charge ohmique | Voir diagramme des charges sous alimentation tension |
| Courant de démarrage | ≤ 3,6 mA ; ≤ 10 mA pendant 5 ms après la mise en tension |
| Atténuation (63 % de la grandeur d'entrée), réglable | 0 ... 999 s |

Écart de mesure (selon DIN EN 60770-1)

Conditions de référence du process selon DIN EN 61298-1

| | |
|------------------------------|---|
| – Température | +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F) |
| – Humidité relative de l'air | 45 ... 75 % |
| – Pression d'air | 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig) |

Conditions de référence pour le montage

| | |
|--------------------------------------|--|
| – Distance par rapport aux obstacles | > 200 mm (7.874 in) |
| – Réflecteur | Réfléchisseur de plaques plat |
| – Réflexions parasites | Signal parasite le plus fort 20 dB plus faible que le signal utile |

Écart de mesure pour liquides ≤ 5 mm (distance de mesure > 0,25 m/0.8202 ft)

Non répétabilité ¹⁾ ≤ 5 mm

Écart de mesure pour solides en vrac/pulvérulents Les valeurs dépendent fortement de l'application. C'est pourquoi il est impossible de donner des indications spécifiques.

1) Déjà inclus dans l'écart de mesure

Caractéristiques techniques




Fig. 6: Écart de mesure sous conditions de référence ¹⁾

- 1 Bord de l'antenne, niveau de référence
- 2 Plaque de mesure recommandée

Grandeurs d'influence sur la précision de mesure ²⁾

Indications valables pour la valeur de mesure numérique

Dérive de température - Valeur numérique < 3 mm/10 K, max. 5 mm

Les indications sont valables en plus pour la sortie courant

Dérive en température - sortie courant < 0,03 %/10 K ou max. 0,3 % sur la base de la plage 16,7 mA

Écart à la sortie de courant par la conversion numérique-analogique < 15 µA

Écart de mesure supplémentaire par des perturbations électromagnétiques

- Conformément à NAMUR NE 21 < 80 µA
- Conformément à EN 61326-1 aucun(e)
- Conformément à IACS E10 < 250 µA (construction maritime)/CEI 60945

Caractéristiques de mesure et données de puissance

| | |
|---|------------------------------|
| Fréquence de mesure | Bande W (technologie 80 GHz) |
| Durée du cycle de mesure ³⁾ | ≤ 250 ms |
| Temps de réponse impulsionnelle ⁴⁾ | ≤ 3 s |
| Angle d'émission ⁵⁾ | 8° |

1 En cas de déviation des conditions de référence, le décalage dû au montage peut comporter jusqu'à ± 4 mm. Ce décalage peut être compensé par le réglage.

2) Détermination de la dérive de température d'après la méthode du point limite

3) À la tension de service $U_B \geq 24$ V CC

4) Période avec une modification erratique de la distance de mesure de 1 m à 5 m, jusqu'à ce que le signal de sortie ait pris pour la première fois 90 % de sa valeur de régime permanent (CEI 61298-2). Valide pour la tension de service $U_B \geq 24$ V CC.

5) En dehors de l'angle du rayonnement indiqué, l'énergie du signal radar a un niveau qui est réduit de 50 % (-3 dB).

Caractéristiques techniques

Puissance HF rayonnée (dépend du paramétrage) ¹⁾

- Densité de la puissance d'émission spectrale moyenne -3 dBm/MHz EIRP
- Densité de la puissance d'émission spectrale maximale +34 dBm/50 MHz EIRP
- Densité de la puissance max. à 1 m de distance < 3 µW/cm²

Conditions ambiantes

| | |
|---|----------------------------------|
| Température ambiante | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
| Température de stockage et de transport | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) |

Conditions environnementales mécaniques

| | |
|---------------------------|---|
| Vibrations (oscillations) | Classe 4M8 selon CEI 60271-3-4 (5 g à 4 ... 200 Hz) |
| Chocs (mécaniques) | Classe 6M4 selon CEI 60271-3-6 (50 g, 2,3 ms) |
| Résistance aux chocs | IK07 selon CEI 62262 |

Conditions de process

Pour les conditions de process, respecter en plus les indications de la plaque signalétique. Elle indique la valeur la plus basse respective à appliquer.

| | |
|---------------------|--|
| Température process | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
| Pression process | -1 ... 3 bar (-100 ... 200 kPa/-14.5 ... 43.51 psig) |

Caractéristiques électromécaniques

| | |
|------------------|--|
| Entrée de câble | |
| - Options | M20 x 1,5; ½ NPT |
| - Presse-étoupe | M20 x 1,5 (pour diamètre câble 4,5 ... 9 mm) |
| - Bouchon fileté | ½ NPT |

Section des conducteurs (bornes auto-serrantes)

- Âme massive/torsadée 0,2 mm² (AWG 24) ... 2,5 mm² (AWG 14)
- Âme torsadée avec embout 0,2 mm² (AWG 24) ... 1,5 mm² (AWG 16)

Interface Bluetooth

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Fréquence | 2,402 ... 2,480 GHz |
| Puissance d'émission max. | +2,2 dBm |
| Nombre de participants max. | 1 |
| Portée typique ²⁾ | 25 m (82 ft) |

2) En fonction des conditions locales

Caractéristiques techniques

Paramétrage

Smartphone/tablette Application de réglage

Tension d'alimentation

Tension de service U_B

– pour 4 mA 12 ... 35 V DC

– pour 20 mA 9 ... 35 V DC

Protection contre l'inversion de polarité Intégré

Ondulation résiduelle tolérée

– pour $12\text{ V} < U_B < 18\text{ V}$ $\leq 0,7 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz)

– pour $18\text{ V} < U_B < 35\text{ V}$ $\leq 1 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz)

Résistance de charge

– Calcul $(U_B - U_{\text{min}})/0,022\text{ A}$

– Exemple - avec $U_B = 24\text{ V DC}$ $(24\text{ V} - 12\text{ V})/0,022\text{ A} = 545\ \Omega$

Protection contre les surtensions

Rigidité diélectrique contre les pièces de montage métalliques > 10 kV

Résistance à la surtension (pointes de tension de contrôle 1,2/50 μs à 42 Ω) > 1000 V

Appareil de protection contre les surtensions supplémentaire Pas nécessaire du fait de la structure libre de potentiel de l'électronique et des vastes mesures d'isolation de manière générale.

Mesures de protection électrique

Séparation de potentiel Électronique sans potentiel jusqu'à 500 V CA

Type de protection IP66/IP67 selon IEC 60529

Type 4X selon UL 50

Altitude de mise en œuvre au-dessus du niveau de la mer 5000 m (16404 ft)

Classe de protection III

Degré de pollution 4

Caractéristiques techniques

Dimensions




Fig. 7: Encombrement NivoRadar 7100

- 1 Filetage G1½
- 2 Raccord fileté 1½ NPT
- 3 Filetage R1½

Montage

Remarques générales

Conditions ambiantes

L'appareil est approprié pour les conditions ambiantes normales et étendues selon DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 Il peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Conditions de process



Remarque:

Pour des raisons de sécurité, il est uniquement autorisé d'exploiter l'appareil dans les conditions process admissibles. Vous trouverez les indications à cet égard au chapitre " Caractéristiques techniques" de la notice de mise en service ou sur la plaque signalétique.

Assurez vous avant le montage que toutes les parties de l'appareil exposées au process sont appropriées aux conditions de celui-ci.

Celles-ci sont principalement :

- La partie qui prend les mesures
- Raccord process
- Joint process

Les conditions du process sont en particulier :

- Pression process
- Température process
- Propriétés chimiques des produits
- Abrasion et influences mécaniques

Protection contre l'humidité

Protégez votre appareil au moyen des mesures suivantes contre l'infiltration d'humidité :

- Utilisez un câble de raccordement approprié (voir le chapitre " Raccorder à l'alimentation tension")
- Serrez bien le presse-étoupe ou le connecteur
- Passez le câble de raccordement vers le bas devant le presse-étoupe ou le connecteur

Cela est avant tout valable en cas de montage en extérieur, dans des locaux dans lesquels il faut s'attendre à de l'humidité (par ex. du fait des cycles de nettoyage) et aux réservoirs refroidis ou chauffés.



Remarque:

Assurez-vous que pendant l'installation ou la maintenance, aucune humidité ou aucune saleté ne peut pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

Pour maintenir le type de protection d'appareil, assurez que le couvercle du boîtier est fermé pendant le fonctionnement et le cas échéant fixé.

Montage

Consignes de montage

Polarisation

Les capteurs radar pour la mesure de niveau envoient des ondes magnétiques. La polarisation est la direction de la partie électrique de ces ondes.

La polarisation est caractérisée par un marquage sur le boîtier, voir la figure suivante :




Fig. 8: Sens de la polarisation

1 Marquage pour la caractérisation de la polarisation



Remarque:

En tournant le boîtier, la polarisation est modifiée, ce qui impacte l'influence des échos parasites sur la valeur de mesure. Veuillez tenir compte de cela lors du montage ou de modifications ultérieures.

Position de montage

Installez l'appareil à une distance d'au moins 200 mm (7.874 in) de la paroi de la cuve. En cas de montage centré de l'appareil dans une cuve torosphérique ou à toit bombé, il pourra se créer des échos multiples. Ceux-ci peuvent cependant être éliminés par un réglage adéquat (voir au chapitre " Mettre en service").

Si vous ne pouvez pas respecter cet écart, il vous faudra procéder à un masquage des signaux parasites lors de la mise en service. Ceci est valable en particulier en cas de risque de colmatages sur les parois de la cuve. Dans ce cas, il est recommandé de recommencer le masquage des échos parasites lorsque les colmatages se seront formés sur la paroi.




Fig. 9: Montage du capteur radar dans une cuve à toit bombé

Dans le cas des cuves à fond conique, il peut être avantageux de monter l'appareil au centre de la cuve car la mesure est alors possible jusqu'au fond.

Montage




Fig. 10: Montage du capteur radar dans des cuves à fond conique

Niveau de référence

Le centre de la lentille d'antenne est le début de la plage de mesure et simultanément le niveau de référence pour le réglage min./max., se reporter au graphique suivant :




Fig. 11: Niveau de référence

1 Niveau de référence

Flot de produit

N'installez pas les appareils au dessus ou dans le flot de remplissage de votre cuve. Assurez-vous que vous mesurez la surface du produit et non le flot de remplissage.




Fig. 12: Montage du capteur radar en présence d'un flux de produit

Montage

Filetage et rehausse

En cas de raccord fileté, le bord de l'antenne doit dépasser d'au moins 5 mm (0.2 in) du manchon.




Fig. 13: Montage fileté

Si le produit présente de bonnes propriétés de réflexion, vous pouvez monter le NivoRadar 7100 également sur des rehausse qui sont plus longues que l'antenne. L'extrémité de la rehausse doit dans ce cas être lisse et ébavurée, voire si possible arrondie.

Des valeurs indicatives pour les longueurs de rehausse se trouvent dans l'illustration suivante ou dans le tableau. Les valeurs ont été dérivées des applications typiques. Des longueurs de rehausse supérieures déviant des dimensions suggérées ici sont également possibles, mais les conditions locales doivent être prises en compte.




Fig. 14: Montage sur rehausse

| Diamètre de rehausse d | | Hauteur de rehausse h | |
|------------------------|-----|-----------------------|-----------|
| 40 mm | 1½" | ≤ 150 mm | ≤ 5.9 in |
| 50 mm | 2" | ≤ 200 mm | ≤ 7.9 in |
| 80 mm | 3" | ≤ 300 mm | ≤ 11.8 in |
| 100 mm | 4" | ≤ 400 mm | ≤ 15.8 in |
| 150 mm | 6" | ≤ 600 mm | ≤ 23.6 in |



Remarque:

Pour le montage sur une rehausse plus longue, nous vous recommandons de procéder à un masquage des signaux parasites (voir chapitre " Paramétrage").

Cuves encombrées

La position de votre capteur radar doit être choisie de façon à ce qu'aucun obstacle ne croise les signaux radar.

Des obstacles fixes dans la cuve, comme p.ex. échelles, détecteurs de seuils, serpentins de chauffe, renforts métalliques etc. peuvent entraîner des échos parasites importants et avoir des répercussions sur l'écho utile. Veillez lors de la conception que la trajectoire des signaux radar vers le produit soit " complètement libre".

Montage

S'il y a des obstacles fixes dans votre cuve, procédez à un masquage des signaux parasites lors de la mise en service.

Si de grands obstacles fixes dans la cuve, tels que des renforts et des poutres métalliques, provoquent des échos parasites, il est possible d'atténuer ceux-ci en prenant des mesures complémentaires. De petits écrans en tôle, disposés de façon inclinée au-dessus des obstacles, "dispersent" les signaux radar et empêchent ainsi efficacement une réflexion directe d'échos parasites.



Fig. 15: Recouvrir les obstacles lisses par des déflecteurs

Orientation

Dans les liquides, orientez l'appareil perpendiculairement à la surface du produit pour obtenir des résultats de mesure optimaux.




Fig. 16: Orientation du capteur dans les liquides

Agitateurs

Si des agitateurs sont installés dans votre cuve, procédez à une élimination des signaux parasites lorsque les agitateurs sont en marche. Ainsi, il sera possible de mémoriser les réflexions parasites causées par l'agitateur dans ses différentes positions.




Fig. 17: Agitateurs

Montage

Formation de mousse

Remplissages, agitateurs ou autres process dans la cuve peuvent conduire à une formation de mousse en partie très compacte à la surface du produit. Cette mousse est susceptible d'atténuer fortement le signal d'émission.



Remarque:

Si des mousses entraînent des erreurs de mesure, il convient d'utiliser les plus grandes antennes radar possibles ou d'autres capteurs avec radar guidé.

Raccordement à l'alimentation en tension

Préparation du raccordement

Consignes de sécurité

Respectez toujours les consignes de sécurité suivantes :

- Le raccordement électrique est strictement réservé à un personnel qualifié, spécialisé et autorisé par l'exploitant de l'installation.



Attention !

Ne raccordez ou débranchez que lorsque la tension est coupée.

Tension d'alimentation

Vous trouverez les données concernant l'alimentation de tension au chapitre " Caractéristiques techniques".



Remarque:

Alimentez l'appareil avec un circuit courant limité en énergie (puissance max. 100 W) selon CEI 61010-1, par ex. :

- Bloc d'alimentation de classe 2 (selon UL1310)
- Bloc d'alimentation SELV (petite tension de sécurité) avec limitation interne ou externe adaptée du courant de sortie

Prenez en compte les influences supplémentaires suivantes pour la tension de service :

- Une tension de sortie plus faible du bloc d'alimentation sous charge nominale (par ex. pour un courant capteur de 20,5 mA ou 22 mA en cas de signalisation de défaut)
- Influence d'autres appareils dans le circuit courant (voir valeurs de charge au chapitre " Caractéristiques techniques")

Câble de raccordement

Utilisez du câble de section ronde pour les appareils avec boîtier et presse-étoupe. Contrôlez pour quel diamètre extérieur du câble le presse-étoupe est approprié afin de garantir l'étanchéité du presse-étoupe (protection IP).

L'appareil est raccordé au moyen d'un câble à deux fils usuel.

S'il faut s'attendre à des perturbations électromagnétiques dépassant les valeurs de contrôle de la norme EN 61326-1 pour secteurs industriels, il faut utiliser du câble blindé.



Remarque:

Des températures trop élevées peuvent endommager l'isolation du câble. Aussi, outre la température ambiante, tenez de ce fait compte de l'échauffement propre de l'appareil pour la résistance à la température du câble dans le compartiment de raccordement. ¹⁾

Blindage électrique du câble et mise à la terre

Nous recommandons dans le cas d'un câble blindé de mettre le blindage du câble sur le potentiel de terre unilatéralement du côté alimentation.

1) À une température ambiante ≥ 50 °C (122 °F), le câble de raccordement doit être conçu pour une température d'au moins 20 °C (36 °F) de plus.

Raccordement à l'alimentation en tension

Presse-étoupe

Filetage métrique

Dans le cas de boîtiers d'appareil avec filetages métriques, le presse-étoupe est vissé en usine. Il est bouché à titre de protection de transport par un obturateur en plastique.

Cet obturateur doit être retiré avant de procéder au branchement électrique.

Filetage NPT

Le presse-étoupe ne peut pas être vissé en usine pour les boîtiers d'appareil avec filetages NPT autoétanchéifiants. L'entrée de câble est pour cette raison fermée avec un capuchon rouge de protection contre la poussière servant de protection pendant le transport.



Remarque:

Pour garantir l'indice de protection du boîtier, vous devez remplacer ce capuchon de protection par un presse-étoupe NPT homologué avant la mise en service.



Remarque:

Il est interdit d'utiliser de la graisse lors du vissage du presse-étoupe NPT ou d'un tube en acier Conduit.

Couple de serrage maximum, voir au chapitre " Caractéristiques techniques".

Raccordement

Technique de raccordement

Le branchement de la tension d'alimentation et du signal de sortie se fait par des bornes à ressort situées dans le boîtier.

Étapes de raccordement

Procédez comme suit :

1. Dévissez le couvercle du boîtier
2. Sortir le module de réglage et d'affichage éventuellement existant
3. Desserrer l'écrou flottant du presse-étoupe et sortir l'obturateur
4. Enlever la gaine du câble sur 10 cm (4 in) env. et dénuder l'extrémité des conducteurs sur 1 cm (0.4 in) env.
5. Introduire le câble dans le capteur en le passant par le presse-étoupe.

Raccordement à l'alimentation en tension



Fig. 18: Étapes de raccordement 5 et 6

6. Enfiler les extrémités des conducteurs en bas dans les bornes suivant le schéma de raccordement



Remarque:

Les conducteurs fixes ainsi que les conducteurs flexibles avec embouts peuvent être enfilés directement dans les ouvertures des bornes. Dans le cas des conducteurs flexibles, pour ouvrir les bornes, repousser le levier d'actionneur de l'orifice de borne avec un tournevis (largeur de lame de 3 mm). Les bornes se referment lorsqu'elles sont relâchées.

7. Vérifier la bonne fixation des conducteurs dans les bornes en tirant légèrement dessus
8. Bien serrer l'écrou flottant du presse-étoupe. L'anneau d'étanchéité doit entourer complètement le câble
9. Remettre le module de réglage et d'affichage éventuellement disponible
10. Revisser le couvercle du boîtier

Le raccordement électrique est terminé.

Raccordement à l'alimentation en tension

Schéma de raccordement

Compartiment électronique et de raccordement




Fig. 19: Compartiment de raccordement NivoRadar 7100

1 Tension d'alimentation, signal de sortie

Phase de mise en marche

Après le raccordement à l'alimentation tension, l'appareil procède à un auto-contrôle :

- Vérification interne de l'électronique
- Le signal de sortie est mis sur défaut

La valeur mesurée actuelle est alors transférée sur le signal de sortie.

Protection d'accès

Interface sans fil Bluetooth

Les appareils avec interface sans fil Bluetooth sont protégés contre un accès non autorisé de l'extérieur. Ainsi, seules les personnes autorisées peuvent recevoir les valeurs de mesure et d'état et procéder à la modification des réglages de l'appareil via cette interface.

Code de jumelage Bluetooth

Pour établir la communication Bluetooth via l'outil de réglage (smartphone/tablette), un code de jumelage Bluetooth est nécessaire. Celui-ci doit être saisi une fois lors du premier établissement de la communication Bluetooth dans l'appareil de réglage. Ensuite, il reste enregistré dans l'outil de réglage et ne doit plus être saisi.

Le code de jumelage Bluetooth est unique pour chaque appareil. Il est imprimé sur le boîtier de l'appareil et fourni en supplément dans la fiche d'information " PIN et codes" avec l'appareil. Il peut être modifié par l'utilisateur après la première connexion. En cas de saisie erronée du code d'accès Bluetooth, une nouvelle saisie n'est possible qu'après écoulement d'une durée d'attente. La durée d'attente augmente à chaque nouvelle saisie erronée.

Code de jumelage Bluetooth de secours

Le code d'accès Bluetooth de secours permet d'établir une communication Bluetooth pour le cas où le code de jumelage Bluetooth est perdu. Il ne peut pas être modifié. Le code d'accès Bluetooth de secours se trouve sur une fiche d'information " Protection d'accès". Si ce document devait être perdu, le code d'accès Bluetooth de secours peut être consulté auprès de votre interlocuteur personnel après légitimation. L'enregistrement ainsi que la transmission du code d'accès Bluetooth est toujours accepté crypté (algorithme SHA 256).

Protection du paramétrage

Les réglages (paramètres) de l'appareil peuvent être protégés contre des modifications non souhaitées. À la livraison, la protection des paramètres est désactivée et tous les réglages peuvent être effectués.

Code d'appareil

L'appareil peut être verrouillé par l'utilisateur à l'aide d'un code d'appareil qu'il peut choisir librement afin de protéger le paramétrage. Les réglages (paramètres) peuvent ensuite être uniquement lus mais plus modifiés. Le code d'appareil est également enregistré dans l'outil de réglage. Il doit toutefois être saisi de nouveau pour chaque déverrouillage à la différence du code d'accès Bluetooth. En cas d'utilisation de l'appli de réglage, le code d'appareil enregistré peut être proposé à l'utilisateur pour déverrouiller.

Code d'appareil de secours

Le code d'appareil de secours permet le déverrouillage de l'appareil pour le cas où le code d'appareil est perdu. Il ne peut pas être modifié. Le code de déverrouillage d'appareil de secours se trouve sur une fiche d'information " protection d'accès" fournie. Si ce document devait être perdu, le code d'appareil de secours peut être

Protection d'accès

consulté auprès de votre interlocuteur personnel après légitimation.
L'enregistrement ainsi que la transmission du code d'appareil est
toujours accepté crypté (algorithme SHA 256).

Mise en service avec smartphone/tablette (Bluetooth)

Configuration système requise

Préparations

Assurez-vous que le smartphone/la tablette présente la configuration minimale suivante :

- Système d'exploitation : iOS 8 ou plus récent
- Système d'exploitation : Android 5.1 ou plus récent
- Bluetooth 4.0 LE ou plus récent

Chargez l'appli de réglage depuis l'"Apple App Store", le "Google Play Store" ou le "Baidu Store" sur le smartphone ou la tablette.

Établir la connexion

Établir la connexion

Démarrez l'appli de réglage et sélectionnez la fonction " Mise en service". Le smartphone/la tablette recherche automatiquement des appareils dotés de la fonction Bluetooth dans l'environnement.

Le message " Établissement de la connexion en cours" est affiché.

Les appareils trouvés sont listés et la recherche se poursuit automatiquement.

Choisissez l'appareil souhaité dans la liste des appareils.

Authentifier

À la première connexion, authentifiez mutuellement l'outil de réglage et le capteur. Après la première authentification correcte, toute nouvelle connexion est effectuée sans nouvelle interrogation d'authentification.

Saisir le code de jumelage Bluetooth

Pour l'authentification, saisissez le code d'accès Bluetooth à 6 chiffres dans la fenêtre de menu suivante. Vous trouverez le code sur l'extérieur du corps de l'appareil ainsi que sur la fiche d'information " PIN et codes" dans l'emballage de l'appareil.

For the very first connection, the adjustment unit and the sensor must authenticate each other.

Bluetooth access code OK

Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.

Fig. 20: Saisie du code de jumelage Bluetooth



Remarque:

Si un code erroné est saisi, alors une nouvelle saisie n'est possible qu'après une certaine temporisation. Cette durée se rallonge après chaque autre saisie erronée.

Le message " Attente d'authentification" est affiché sur le smartphone/la tablette.

Connexion établie

Une fois la connexion établie, le menu de commande du capteur est affiché sur l'outil de réglage correspondant.

Mise en service avec smartphone/tablette (Bluetooth)

Si la connexion Bluetooth est interrompue, par ex. du fait d'une trop grande distance entre les deux appareils, alors l'outil de réglage l'affiche en conséquence. Le message disparaît dès que la connexion est rétablie.

Modifier le code d'appareil

Un paramétrage de l'appareil est uniquement possible lorsque la protection du paramétrage est désactivée. À la livraison, la protection du paramétrage est désactivée, elle peut être activée à tout moment.

Il est recommandé de saisir un code d'appareil à 6 chiffres personnel. Pour ce faire, allez au menu "Fonctions étendues", "Protection d'accès", option du menu "Protection du paramétrage".

Saisir les paramètres

Paramétrage

Le menu de réglage du capteur est divisé en deux zones qui sont disposées l'une à côté de l'autre ou l'une en dessous de l'autre en fonction de l'outil de réglage.

- Zone de navigation
- Affichage de l'option du menu

L'option de menu sélectionnée est identifiable à l'entourage coloré.




Fig. 21: Exemple de vue de l'appli - Mise en service valeurs mesurées

Entrez les paramètres souhaités et confirmez au moyen du clavier ou du champ d'édition. Les saisies sont ainsi actives dans le capteur.

Pour terminer la connexion, fermez l'appli.

Menu de configuration

Aperçu des menus

Écran de démarrage

| Information de l'appareil | Valeurs de mesure actuelles | État appareil |
|---|--|------------------------|
| Nom de l'appareil, version de software, numéro de série | Pourcentage, hauteur de remplissage, distance, fiabilité de la mesure, température de l'électronique, taux de mesure, etc. | OK, affichage d'erreur |

Fonctions de base

| Option du menu | Sélection | Réglages de base |
|-----------------------------|--|--|
| Nom de la voie de mesure | Caractères alphanumériques | Capteur |
| Produit | Liquide Solide en vrac | Liquide |
| Application liquide | Cuve de stockage, réservoir avec agitateur, réservoir de dosage, station de pompage/puisard, bassin de récupération des eaux de pluie, cuve/bassin collecteur, cuve en plastique (mesure à travers le couvercle de la cuve), cuve mobile en plastique (IBC), mesure de hauteur d'eau dans les cours d'eau, mesure de débit, canal/chute, démonstration | Cuve de stockage |
| Application solides en vrac | Silo (fin et haut), trémie (de grand volume), Hall de stockage (mesure ponctuelle/détection de profil), concasseur, démonstration | Silo (mince et haut) |
| Unités | Unité de distance de l'appareil Unité de température de l'appareil | Distance en m Température en °C |
| Réglage | Réglage max. (distance A) Réglage min. (distance B) | Réglage max. 0.000 m Réglage min. 8.000 m |

Fonctions étendues

| Option du menu | Sélection | Réglages de base |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Atténuation | Temps d'intégration | 0 s |
| Sortie courant | Courbe caractéristique de sortie | 0 ... 100 % correspond à 4 ... 20 mA |
| | Plage de courant | 3,8 ... 20,5 mA |
| | Comportement en cas de défaut | < 3,6 mA |
| Linéarisation | Type de linéarisation | Linéaire |
| | Hauteur intermédiaire | |
| Calibrage | Grandeur de calibrage | Volume |
| | Unité de calibrage | l |
| | Format de calibrage | |
| | 100 % correspondent à | 100 l |
| | 0 % correspondent à | 0 l |

Menu de configuration

| Option du menu | Sélection | Réglages de base |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| Afficheur | Langue du menu Valeur d'affichage Éclairage | - Distance Marche |
| Protection d'accès | Code de jumelage Bluetooth | - |
| | Protection du paramétrage | Désactivé |
| Élimination des signaux parasites | Créer un nouveau, étendre, supprimer, entrée manuelle | - |
| | Distance sondée par rapport au produit | 0 m |
| Comportement de panne | Dernière valeur mesurée, message d'entretien, signal de défaut | Dernière valeur de mesure |
| | Durée jusqu'au signal de défaut | 15 s |
| Reset | État à la livraison, réglages de base | - |
| Mode de fonctionnement | Mode de fonctionnement 1 : UE, Albanie, Andorre, Azerbaïdjan, Australie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Grande-Bretagne, Islande, Canada, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Macédoine du Nord, Norvège, Saint-Marin, Arabie Saoudite, Suisse, Serbie, Turquie, Ukraine, USA Mode de fonctionnement 2 : Corée du sud, Taïwan, Thaïlande Mode de fonctionnement 3 : Inde, Malaisie, Afrique du Sud Mode de fonctionnement 4 : Russie, Kazakhstan | Mode de fonctionnement 1 |
| Signaux d'état | Contrôle de fonctionnement | Marche |
| | Maintenance requise | Arrêt |
| | En dehors de la spécification | Arrêt |

Diagnostic

| Option du menu | Sélection | Réglages de base |
|-------------------------|--|------------------|
| État | État appareil | - |
| | Compteur de modifications des paramètres | - |
| | État des valeurs mesurées | - |
| | État sortie | - |
| | État valeurs mesurées supplémentaires | - |
| Courbe échos | Affichage de la courbe écho | - |
| Index suiveur | Fonction index suiveur distance, fiabilité de la mesure, fréquence de mesure, température de l'électronique | - |
| Valeurs de mesure | Valeurs de mesure | - |
| | Valeurs mesurées supplémentaires | - |
| | Sorties | - |
| Informations du capteur | Nom de l'appareil, numéro de série, version logiciel/matériel, révision d'appareil, date de calibrage en usine | - |

Menu de configuration

| Option du menu | Sélection | Réglages de base |
|-----------------------------|---|------------------|
| Caractéristiques du capteur | Caractéristiques du capteur de l'appareil | - |
| Simulation | Valeur de mesure Valeur de simulation | - |

Description des applications

Application

Cette option du menu permet d'adapter le capteur de manière optimale à l'application, au lieu d'utilisation et aux conditions de mesure. Les possibilités de réglage dépendent de la sélection effectuée sous "Produit" " Liquide" ou " Solides en vrac".

La cuve ainsi que les conditions de mesure et process sont décrites sous forme de vue d'ensemble dans ce qui suit.

Application - liquide

Pour un " fluide", l'application se fonde sur les caractéristiques suivantes sur lesquelles la propriété de mesure du capteur est respectivement ajustée :

Cuve de stockage

- Cuve :
 - De grand volume
 - Vertical cylindrique, horizontal rond
- Conditions de mesure/de process :
 - Remplissage et vidange lents
 - Surface du produit calme
 - Réflexions multiples du couvercle bombé de la cuve
 - Formation de condensat

Cuve à agitateur

- Cuve :
 - Grandes pales de l'agitateur en métal
 - Obstacles tels que éléments antivortex, serpentins de chauffe
 - Manchon
- Conditions de mesure/de process :
 - Remplissage et vidange fréquents, rapides à lents
 - Surface fortement agitée, formation de mousse et forte formation de vortex
 - Réflexions multiples par le couvercle bombé de la cuve
 - Formation de condensation, dépôts de produit sur le capteur
- Autres recommandations
 - Élimination des signaux parasites avec l'agitateur en fonctionnement au moyen de l'outil de réglage

Cuve de dosage

- Cuve :
 - Petites cuves
- Conditions de mesure/de process :
 - Remplissage/vidange fréquents et rapides
 - Situation de montage étroite

Menu de configuration

- Réflexions multiples par le couvercle bombé de la cuve
- Dépôts de produit, formation de condensation et de mousse

Station de pompage/puisard

- Conditions de mesure/de process :
 - Surface partiellement fortement mobile
 - Obstacles tels que les pompes et les échelles
 - Réflexions multiples par le couvercle plat de la cuve
 - Dépôts de salissures et de graisses sur la paroi de la cuve et le capteur
 - Formation de condensation sur le capteur
- Autres recommandations
 - Élimination de signal parasite au moyen de l'outil de réglage

Bassin de récupération des eaux de pluie

- Cuve
 - De grand volume
 - Implantation partiellement souterraine
- Conditions de mesure/de process :
 - Surface partiellement fortement mobile
 - Réflexions multiples par le couvercle plat de la cuve
 - Formation de condensation, dépôts de salissures sur le capteur
 - Antenne du capteur sous la surface du produit

Cuve/bassin collecteur

- Cuve :
 - De grand volume
 - En position verticale cylindrique ou rectangulaire
- Conditions de mesure/de process :
 - Remplissage et vidange lents
 - Surface du produit calme
 - Formation de condensat

Cuve en plastique (mesure à travers le couvercle de la cuve)

- Conditions de mesure/de process :
 - Mesure selon l'application à travers le couvercle de la cuve
 - Formation de condensation sur le couvercle en plastique
 - Pour les installations extérieures, dépôt possible d'eau ou de neige sur le couvercle de la cuve
- Autres recommandations
 - Lors de la mesure à travers le plafond d'une cuve, élimination de signal parasite au moyen de l'outil de réglage
 - En cas de mesure à travers le couvercle de la cuve en extérieur, toit de protection pour la voie de mesure

Cuve en plastique mobile (IBC)

- Conditions de mesure/de process :
 - Matériau et épaisseur différents
 - Mesure selon l'application à travers le couvercle de la cuve

Menu de configuration

- Conditions de réflexion modifiées ainsi que sauts de valeur mesure lors du changement de cuve
- Autres recommandations
 - Lors de la mesure à travers le plafond d'une cuve, élimination de signal parasite au moyen de l'outil de réglage
 - En cas de mesure à travers le couvercle de la cuve en extérieur, toit de protection pour la voie de mesure

Mesure de hauteur d'eau dans les cours d'eau

- Conditions de mesure/de process :
 - Modification lente du niveau
 - Haute atténuation du signal sortie en cas de formation d'ondes
 - Formation de glace et de condensation possible sur l'antenne
 - Produit flottant sporadiquement à la surface de l'eau

Démonstration

- Applications qui ne sont pas des mesures de niveau typiques, par ex. tests d'appareils
 - Démonstration de l'appareil
 - Identification/surveillance d'objet
 - Changements de position rapides d'une plaque de mesure lors d'un test de fonctionnement

Application - solides en vrac

Pour un " produit en vrac ", l'application se fonde sur les caractéristiques suivantes sur lesquelles la propriété de mesure du capteur est respectivement ajustée :

Silo (mince et haut)

- Conditions de mesure/de process :
 - Réflexions parasites par des cordons de soudure sur la cuve
 - Échos multiples/réflexions diffuses par des positions de talutage défavorables avec une fine granularité
 - Positions de talutage variant avec le cône de vidange et le cône de remplissage
- Autres recommandations
 - Élimination de signal parasite au moyen de l'outil de réglage
 - Orientation de la mesure sur la sortie du silo

Trémie (à grand volume)

- Conditions de mesure/de process :
 - Grande distance vers le produit
 - Angle de talutage raide, positions de talutage défavorables par le cône de vidange et le cône de remplissage
 - Réflexions diffuses par des parois de cuve structurées ou des obstacles
 - Échos multiples/réflexions diffuses par des positions de talutage défavorables avec une fine granularité
 - Conditions de signal changeantes lors du glissement de grandes quantités de matériau

Menu de configuration

- Autres recommandations
 - Élimination de signal parasite au moyen de l'outil de réglage

Halde (mesure de point/détection de profil)

- Conditions de mesure/de process :
 - Sauts de valeur mesurée, par ex. par le profil et des traverses
 - Grand angle de talutage, positions de talutage qui varient
 - Mesure près du courant de remplissage
 - Montage du capteur sur la bande transporteuse mobile

Concasueur

- Conditions de mesure/de process :
 - Sauts de valeur mesurée et positions de talutage qui varient, par ex. du fait du remplissage d'un camion
 - Vitesse de réaction rapide
 - Grande distance vers le produit
 - Réflexions parasites par des obstacles ou des dispositifs de protection
- Autres recommandations
 - Élimination de signal parasite au moyen de l'outil de réglage

Démonstration

- Applications qui ne sont pas des mesures de niveau typiques
 - Démonstration de l'appareil
 - Identification/surveillance d'objet
 - Contrôle de valeur mesurée avec une précision de mesure supérieure, en cas de réflexion sans solides en vrac, par ex. via une plaque de mesure

Diagnostic et maintenance

Entretien

Maintenance

Si l'on respecte les conditions d'utilisation, aucun entretien particulier ne sera nécessaire en fonctionnement normal.

Mesures contre les colmatages

Pour certaines applications, des colmatages de produit au niveau de l'antenne peuvent fausser la mesure. Prenez donc des mesures afin d'éviter un encrassement important du système d'antenne en fonction du capteur et de l'application. Si besoin est, nettoyez le système d'antenne à des intervalles réguliers.

Nettoyage

Le nettoyage contribue à rendre visibles la plaque signalétique et les marquages sur l'appareil.

Respectez ce qui suit à cet effet :

- Utilisez uniquement des détergents qui n'attaquent pas le boîtier, la plaque signalétique et les joints.
- Appliquez uniquement des méthodes de nettoyage qui correspondent à l'indice de protection de l'appareil.

Élimination des défauts

Comportement en cas de défauts

C'est à l'exploitant de l'installation qu'il incombe la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour éliminer les défauts survenus.

Causes du défaut

L'appareil vous offre une très haute sécurité de fonctionnement. Toutefois, des défauts peuvent apparaître pendant le fonctionnement de l'appareil. Ces défauts peuvent par exemple avoir les causes suivantes :

- Capteur
- Process
- Tension d'alimentation
- Exploitation des signaux

Élimination des défauts

Premières mesures à prendre :

- Évaluation des messages d'erreur
- Vérification du signal de sortie
- Traitement des erreurs de mesure

Vous pouvez obtenir également d'autres possibilités de diagnostic à l'aide d'un smartphone/d'une tablette avec l'application de réglage. Cela vous permettra, dans de nombreux cas, de trouver les causes des défauts et d'y remédier.

Comportement après élimination des défauts

Suivant la cause du défaut et les mesures prises pour l'éliminer, il faudra le cas échéant recommencer les étapes décrites au chapitre " Mise en service " ou vérifier leur plausibilité et l'intégralité.

Diagnostic et maintenance

Diagnostic, messages d'erreur

Signal 4 ... 20 mA

Raccordez au capteur un multimètre portatif ayant la plage de mesure adéquate conformément au schéma de raccordement. Le tableau ci-dessous contient une description des pannes pouvant affecter le signal courant et des méthodes permettant d'y remédier.

| Erreur | Cause | Suppression |
|--|--|---|
| Manque de stabilité du signal 4 ... 20 mA | Grandeur de mesure varie | Régler l'atténuation |
| Pas de signal 4 ... 20 mA | Raccordement électrique incorrect | Contrôler le raccordement, si nécessaire le corriger |
| | Pas d'alimentation tension | Vérifier s'il y a une rupture de lignes et la réparer si besoin est |
| | Tension de service trop basse, résistance de charge trop haute | Vérifier et adapter si nécessaire |
| Signal courant supérieur à 22 mA, inférieur à 3,6 mA | Électronique de capteur défectueuse | Remplacer l'appareil ou envoyer l'ensemble pour réparation suivant la version de l'appareil |

Messages d'état selon NE 107

L'appareil est doté d'une fonction d'autosurveillance et de diagnostic selon NE 107 et VDI/VE 2650. Des signalisations de défaut détaillées concernant les signalisations d'état indiquées dans les tableaux suivants sont visibles sous le point du menu " Diagnostic " via l'outil de commande correspondant.

Signalisations d'état

Les signalisations d'état sont réparties selon les catégories suivantes :

- Défaillance
- Contrôle de fonctionnement
- En dehors de la spécification
- Maintenance requise

Elles sont signalées au moyen des pictogrammes suivants :




Fig. 22: Pictogramme des signalisations d'état

- 1 Erreur (Failure) - rouge
- 2 En dehors de la spécification (Out of specification) - jaune
- 3 Contrôle de fonctionnement (Function check) - orange
- 4 Maintenance requise (Maintenance) - bleu

Diagnostic et maintenance

Défaillance (Failure) :

L'appareil émet une signalisation de défaut car il reconnaît un défaut de fonctionnement.

Cette signalisation d'état est toujours activée et ne peut pas être désactivée par l'utilisateur.

Contrôle de fonctionnement (Function check) :

Travaux en cours sur l'appareil, la valeur de mesure est provisoirement invalide (par ex. pendant la simulation).

Cette signalisation d'état est inactive par défaut.

En dehors de la spécification (Out of specification) :

La valeur de mesure est incertaine, car la spécification de l'appareil est dépassée (par ex. température de l'électronique).

Cette signalisation d'état est inactive par défaut.

Maintenance requise (Maintenance) :

La fonction de l'appareil est limitée par des influences externes. Celles-ci ont des répercussions sur la mesure, mais la valeur de mesure est encore valable. Une maintenance de l'appareil est à prévoir car il faut s'attendre à ce que celui-ci tombe bientôt en panne (par ex. du fait de colmatages).

Cette signalisation d'état est inactive par défaut.

Failure

| Code Message | Cause | Suppression |
|--|--|---|
| F013 Pas de valeur de mesure existante | Aucune valeur mesurée dans la phase de démarrage ou pendant le fonctionnement Capteur basculé | Vérifier et, le cas échéant, rectifier le montage et/ou le paramétrage Nettoyer le système d'antenne |
| F017 Écart de réglage trop petit | Réglage en dehors de la spécification | Modifier le réglage conformément aux valeurs limites (différence entre min. et max. ≥ 10 mm) |
| F025 Erreur dans tableau de linéarisation | Les points intermédiaires n'augmentent pas de façon continue, par ex. paires de valeurs illogiques | Vérifier le tableau de linéarisation Effacer/recréer le tableau |
| F036 Logiciel capteur non utilisable | Erreur de somme de contrôle en cas de mise à jour du logiciel échouée ou interrompue | Recommencer la mise à jour du logiciel Retourner l'appareil au service réparation |
| F040 Défaut dans module électronique | Dépassement de valeur limite dans le traitement du signal Erreur du hardware | Redémarrer l'appareil Retourner l'appareil au service réparation |
| F080 Erreur logicielle générale | Erreur logicielle générale | Redémarrer l'appareil |

Diagnostic et maintenance

| Code Message | Cause | Suppression |
|---|---|--|
| F105 Détermination valeur mesure | L'appareil étant encore en phase de démarrage, la valeur de mesure n'a pas encore pu être déterminée | Attendre la fin de la phase de mise en route Durée selon l'environnement de mesure et paramétrage : env. 3 minutes au maximum |
| F260 Erreur d'étalonnage | Erreur de somme de contrôle dans les valeurs de calibrage Erreur dans l'EEPROM | Retourner l'appareil au service réparation |
| F261 Erreur dans le réglage d'appareil | Erreur lors de la mise en service Élimination des signaux parasites erronée Erreur lors de l'exécution d'un reset | Effectuer à nouveau la mise en service Effectuer un reset |
| F265 Défaut fonction mesure | Déroutement du programme de la fonction de mesure perturbé | L'appareil redémarre automatiquement |

Function check

| Code Message | Cause | Suppression |
|---------------------------|---------------------------|--|
| C700 Simulation active | Une simulation est active | Interrompre la simulation Attendre la fin automatique après 60 min. |

Out of specification

| Code Message | Cause | Suppression |
|---|--|---|
| S600 Température électronique inadmissible | Température du module électronique pas dans la plage spécifiée | Vérifier la température ambiante Isoler l'électronique |
| S601 Débordement | Danger de débordement de la cuve | Assurez-vous qu'aucun autre remplissage n'a lieu Vérifiez le niveau dans la cuve |
| S603 Tension d'alimentation non autorisée | Tension aux bornes trop petite | Contrôler la tension aux bornes, augmenter la tension de service |

Maintenance

| Code Message | Cause | Suppression |
|---|--|--|
| M500 Erreur dans l'état de livraison | Les données n'ont pas pu être restaurées lors du reset état à la livraison | Exécuter à nouveau le reset Charger le fichier XML contenant les données du capteur dans celui-ci |


Diagnostic et maintenance

| Code Message | Cause | Suppression |
|---|---|--|
| M501 Erreur dans l'état de livraison | Erreur de matériel EEPROM | Retourner l'appareil au service réparation |
| M507 Erreur dans le réglage d'appareil | Erreur lors de la mise en service Erreur lors de l'exécution d'un reset Élimination des signaux parasites erronée | Effectuer une remise à zéro et répéter la mise en service |
| M508 Aucun logiciel Bluetooth opérationnel | Erreur de somme de contrôle dans le logiciel Bluetooth | Procéder à la mise à jour du logiciel |
| M509 Mise à jour du software en cours | Mise à jour du software en cours | Attendre jusqu'à ce que la mise à jour du logiciel soit terminée |
| M510 Aucune communication avec le contrôleur principal | Communication entre l'électronique principale et le module d'affichage perturbé | Contrôler la ligne de connexion vers l'écran Retourner l'appareil au service réparation |
| M511 Configuration du logiciel incohérente | Une unité logicielle requiert une mise à jour du software | Procéder à la mise à jour du logiciel |

Traitement des erreurs de mesure

Les tableaux ci-dessous fournissent des exemples typiques d'erreurs de mesure dues à l'application.

Les illustrations dans la colonne " Description du défaut" montrent le niveau de remplissage réel sous la forme d'une ligne en pointillés et le niveau de remplissage délivré sous celle d'un trait plein.



- 1 Niveau réel
- 2 Niveau indiqué par le capteur





Remarque:

Si le niveau affiché est constant, la cause pourrait être le réglage du courant de défaut sur " Maintenir la valeur".


Si le niveau est trop faible, la cause pourrait être une résistance de boucle trop élevée.

Diagnostic et maintenance

Liquides : erreur de mesure avec niveau constant

| Description de l'erreur | Cause | Suppression |
|---|---|--|
| La valeur de mesure indique un niveau trop bas ou trop élevé  | Le réglage min./max. est incorrect | Adapter le réglage min./max. |
| | Courbe de linéarisation incorrecte | Adapter la courbe de linéarisation |
| La valeur de mesure fait un bond sur 100 %  | L'amplitude de l'écho niveau diminue selon le process L'élimination des signaux parasites n'a pas été effectuée | Effectuer une élimination des signaux parasites |
| | L'amplitude ou la position d'un écho parasite a changé (par ex. formation de condensat, dépôts de produit) ; l'élimination des signaux parasites n'est plus adaptée | Déterminer la cause des signaux parasites modifiés, effectuer une élimination des signaux parasites en utilisant, par exemple, du condensat. |

Liquides : erreur de mesure au remplissage

| Description de l'erreur | Cause | Suppression |
|--|--|--|
| La valeur de mesure reste inchangée lors du remplissage  | Échos parasites trop forts dans la zone proche ou écho niveau trop faible Forte formation de mousse ou de Vortex Le réglage max. est incorrect | Éliminer les signaux parasites dans la zone proche Contrôler le point de mesure : l'antenne devrait dépasser des manchons filetés, éventuels échos parasites par le piquage à bride ? Éliminer les salissures sur l'antenne En cas de parasites dus à des obstacles dans la zone proche, changer le sens de polarisation Créer une nouvelle élimination des signaux parasites Adapter le réglage max. |
| | Au niveau d'un écho parasite, l'écho du niveau ne peut pas être distingué de l'écho parasite (fait un bond sur écho multiple) | En cas de parasites provenant d'obstacles dans la zone proche : changer le sens de polarisation Choisissez une position de montage favorable |

Diagnostic et maintenance



| Description de l'erreur | Cause | Suppression |
|--|--|---|
| <p>La valeur de mesure fait un bond sur 100 % lors du remplissage</p> | <p>De fortes turbulences et une forte formation de mousse lors du remplissage font diminuer l'amplitude de l'écho niveau. La valeur de mesure fait un bond sur l'écho parasite</p> | <p>Effectuer une élimination des signaux parasites</p> |
| <p>La valeur de mesure fait un bond sporadique sur 100 % lors du remplissage</p> | <p>Condensat ou salissures changeant(es) sur l'antenne</p> | <p>Effectuer une élimination des signaux parasites ou modifier l'élimination des signaux parasites avec du condensat/des salissures dans la zone proche</p> |
| <p>La valeur de mesure fait un bond sur $\geq 100\%$ ou 0 m de distance</p> | <p>L'écho du niveau dans la zone proche n'est plus détecté en raison de la formation de mousse ou de signaux parasites dans la zone proche. Le capteur passe à l'état de sécurité antidébordement. Le système émet le niveau max. (0 m de distance) et la signalisation d'état " Sécurité antidébordement" .</p> | <p>Contrôler le point de mesure : l'antenne devrait dépasser des manchons filetés, éventuels échos parasites par le piquage à bride ? Éliminer les salissures sur l'antenne</p> |

Liquides : erreur de mesure à la vidange



| Description de l'erreur | Cause | Suppression |
|---|--|---|
| <p>La valeur de mesure reste inchangée lors de la vidange dans la zone proche</p> | <p>L'écho parasite dépasse l'écho du niveau L'écho du niveau est trop faible</p> | <p>Contrôler le point de mesure : l'antenne devrait dépasser des manchons filetés, éventuels échos parasites par le piquage à bride ? Éliminer les salissures sur l'antenne En cas de parasites provenant d'obstacles dans la zone proche : changer le sens de polarisation Après avoir éliminé l'écho parasite, l'élimination des signaux parasites doit être effacée. Procéder à une nouvelle élimination des signaux parasites</p> |
| <p>La valeur de mesure fait un bond sporadique sur 100 % lors de la vidange</p> | <p>Condensat ou salissures changeant(es) sur l'antenne</p> | <p>Effectuer une élimination des signaux parasites ou modifier l'élimination des signaux parasites dans la zone proche Utiliser un capteur radar avec prise pour insufflation d'air pour les solides en vrac</p> |

Diagnostic et maintenance

Produits en vrac : erreur de mesure avec niveau constant

| Description de l'erreur | Cause | Suppression |
|---|---|--|
| La valeur de mesure indique un niveau trop bas ou trop élevé  | Le réglage min./max. est incorrect | Adapter le réglage min./max. |
| | Courbe de linéarisation incorrecte | Adapter la courbe de linéarisation |
| La valeur de mesure fait un bond sur 100 %  | L'amplitude de l'écho produit diminue selon le process L'élimination des signaux parasites n'a pas été effectuée | Effectuer une élimination des signaux parasites |
| | L'amplitude ou la position d'un écho parasite a changé (par ex. formation de condensat, dépôts de produit) ; l'élimination des signaux parasites n'est plus adaptée | Déterminer la cause des signaux parasites modifiés, effectuer une élimination des signaux parasites en utilisant, par exemple, du condensat. |

Produits en vrac : erreur de mesure au remplissage

| Description de l'erreur | Cause | Suppression |
|--|---|--|
| La valeur de mesure fait un bond sur 0 % lors du remplissage  | Au niveau d'un écho parasite, l'écho du niveau ne peut pas être distingué de l'écho parasite (fait un bond sur écho multiple) | Éliminer/réduire l'écho parasite : réduire les installations perturbatrices en modifiant le sens de polarisation Choisissez une position de montage favorable |
| | Réflexion transversale au niveau d'un cône de vidange, l'amplitude de l'écho de la réflexion transversale est supérieure à l'écho du niveau | Orienter le capteur par rapport à la paroi opposée du cône, éviter le croisement avec le flux de remplissage |
| La valeur de mesure varie entre 10 et 20 %  | Différents échos d'une surface inégale du produit, par ex. angles de talutage | Vérifier le paramètre "Type de produit", l'adapter si nécessaire Optimiser la position de montage et l'orientation du capteur |
| | Réflexions provenant de la surface du produit et traversant la paroi du réservoir (diffraction) | Sélectionnez une position de montage favorable, optimisez l'orientation du capteur, par ex. à l'aide de la rotule d'orientation |
| La valeur de mesure fait un bond sporadique sur 100 % lors du remplissage  | Condensat ou salissures changeants sur l'antenne | Effectuer une élimination des signaux parasites ou modifier l'élimination des signaux parasites avec du condensat/des salissures dans la zone proche |

Diagnostic et maintenance

Produits en vrac : erreur de mesure à la vidange

| Description de l'erreur | Cause | Suppression |
|---|--|--|
| <p>La valeur de mesure reste inchangée lors de la vidange dans la zone proche</p>  | <p>Signal parasite supérieur à l'écho de remplissage ou écho de remplissage trop petit</p> | <p>Éliminer tout écho parasite dans la zone proche. Vérifier si l'antenne sort du manchon.</p> <p>Éliminer les salissures sur l'antenne</p> <p>Minimiser les obstacles gênants dans la zone proche en modifiant le sens de polarisation</p> <p>Après avoir éliminé l'écho parasite, l'élimination des signaux parasites doit être effacée. Procéder à une nouvelle élimination des signaux parasites</p> |
| <p>La valeur de mesure fait un bond sporadique sur 100 % lors de la vidange</p>  | <p>Condensat ou salissures changeants sur l'antenne</p> | <p>Effectuer une élimination des signaux parasites ou modifier l'élimination des signaux parasites dans la zone proche</p> |
| <p>La valeur de mesure varie entre 10 et 20 %</p>  | <p>Différents échos d'une surface inégale du produit, par ex. cône de vidange</p> | <p>Vérifier le paramètre "Type de produit", l'adapter si nécessaire</p> |
| | <p>Réflexions provenant de la surface du produit et traversant la paroi du réservoir (diffraction)</p> | <p>Optimiser la position de montage et l'orientation du capteur</p> |

Procédure en cas de réparation

Un formulaire de retour ainsi que des informations détaillées sur la procédure se trouvent dans la zone de téléchargement sur notre page d'accueil. En les appliquant, vous nous aidez à exécuter la réparation rapidement et sans questions.

Procédez de la manière suivante en cas de réparation :

- Imprimez et remplissez un formulaire par appareil
- Nettoyez et emballez l'appareil soigneusement de façon qu'il ne puisse être endommagé
- Apposez sur l'emballage de l'appareil le formulaire dûment rempli et éventuellement une fiche de données de sécurité.
- Contactez votre interlocuteur dédié pour obtenir l'adresse d'envoi. Vous trouverez celle-ci sur notre page d'accueil.

Démontage

Étapes de démontage

Pour la dépose de l'appareil, exécutez les étapes des chapitres " Monter" et " Raccorder à l'alimentation tension" de la même manière en sens inverse.



Attention !

Lors de la dépose, tenez compte des conditions process dans les cuves ou les conduites tubulaires. Il existe un risque de blessures par ex. par des pressions ou des températures élevées ainsi que par des produits agressifs ou toxiques. Évitez ces situations en prenant de mesures de protection adéquates.

Recyclage



Menez l'appareil à une entreprise de recyclage, n'utilisez pas les points de collecte communaux.

Enlevez au préalable les éventuelles batteries dans la mesure où elles peuvent être retirées de l'appareil et menez celles-ci à une collecte séparée.

Si des données personnelles devaient être enregistrées sur l'appareil à mettre au rebut, supprimez-les avant l'élimination.

Au cas où vous n'auriez pas la possibilité de faire recycler le vieil appareil par une entreprise spécialisée, contactez-nous. Nous vous conseillerons sur les possibilités de reprise et de recyclage.

Annexe

Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.

Marque déposée

Toutes les marques utilisées ainsi que les noms commerciaux et de sociétés sont la propriété de leurs propriétaires/auteurs légitimes.

Date d'impression:

Les indications de ce manuel concernant la livraison, l'application et les conditions de service des capteurs et systèmes d'exploitation répondent aux connaissances existantes au moment de l'impression.
Sous réserve de modifications

Support technique

Veillez contacter votre partenaire commercial local (adresse sur www.uwt.de).
Dans le cas contraire, veuillez nous contacter :

UWT GmbH
Westendstraße 5
87488 Betzigau
Allemagne

Tél. + 49 (0) 831 57 123 42
info@uwtgroup.com
www.uwtgroup.com

66260-FR-220905